

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Enave 350 V

Enave 350 VE

Enave-T 350 V

Enave-T 350 VE

Enave 351 V

Enave 351 VE

Enave-T 351 V

Enave-T 351 VE

Enave 550 V

Enave 550 VE

Enave-T 550 V

Enave-T 550 VE



Припливно-витяжна установка

ЗМІСТ

Вимоги безпеки.....	3
Призначення	5
Комплект постачання	5
Структура умовного позначення	5
Технічні характеристики.....	6
Будова та принцип роботи.....	10
Монтаж та підготовка до роботи.....	12
Підключення до електромережі.....	16
Технічне обслуговування.....	19
Усунення несправностей.....	20
Правила зберігання та транспортування	20
Гарантії виробника	21
Свідоцтво про приймання.....	23
Інформація про продавця.....	23
Свідоцтво про монтаж	23
Гарантійний талон	23

Цей посібник користувача є основним експлуатаційним документом, призначеним для ознайомлення технічного, обслуговуючого та експлуатуючого персоналу.

Посібник користувача містить відомості про призначення, склад, принцип роботи, конструкцію та монтаж виробу (-ів) Enave(-T) 350/351/550 V, а також усіх його (їх) модифікацій.

Технічний і обслуговуючий персонал повинен мати теоретичну та практичну підготовку в галузі систем вентиляції та виконувати роботи згідно з правилами охорони праці й будівельними нормами та стандартами, що діють на території держави.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

Виріб не призначений для використання особами (включно з дітьми) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями за відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не проінструктовані про використання виробу особою, відповідальною за їхню безпеку.

Діти повинні перебувати під наглядом дорослих для недопущення ігор з виробом.

Цим виробом можуть користуватися діти 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом та знаннями за умови, що вони при цьому перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання виробу та визнають можливі ризики.

Очищення та обслуговування не повинні виконувати діти без нагляду.

Дітям заборонено гратися з виробом.

У разі пошкодження кабелю живлення задля уникнення небезпеки його заміну повинні проводити виробник, сервісна служба або подібний кваліфікований персонал.

Переконайтеся, що виріб відключений від мережі живлення перед видаленням захисту.

Має бути вжито запобіжних заходів для уникнення зворотного потоку газів до приміщення з відкритих димоходів або приладів, що спалюють паливо.

Заборонено кріпити виріб на опорі, використовуючи клей та клейкі речовини. Використовуйте лише метод кріплення, зазначений у посібнику користувача.

Усі роботи, описані в цьому посібнику, повинні виконувати досвідчені фахівці, які пройшли навчання та практику зі встановлення, монтажу, підключення до електромережі та технічного обслуговування вентиляційних установок.

Не намагайтеся самостійно встановлювати виріб, підключати до електромережі та проводити технічне обслуговування. Це небезпечно і неможливо без спеціальних знань. Перед проведенням будь-яких робіт необхідно вимкнути мережу електроживлення. Під час монтажу та експлуатації виробу повинні виконуватися вимоги посібника, а також вимоги всіх застосовних місцевих і національних будівельних, електричних та технічних норм і стандартів.

Усі дії, пов'язані з підключенням, налаштуванням, обслуговуванням та ремонтом виробу, проводити лише при знятій напрузі мережі.

Підключення виробу до мережі повинен виконувати кваліфікований електрик, який має право самостійної роботи на електроустановках з напругою електроживлення до 1000 В, після вивчення цього посібника користувача.

Перед встановленням виробу переконайтеся у відсутності пошкоджень крильчатки, корпусу, решітки, а також у відсутності в корпусі виробу сторонніх предметів, які можуть пошкодити лопаті крильчатки.

Під час монтажу виробу не допускайте стискання корпусу! Деформація корпусу може призвести до заклинювання крильчатки та підвищеного шуму.

Заборонено використовувати виріб не за призначенням та виконувати будь-які модифікації чи дороблення.

Переміщуване в системі повітря не повинне містити пилу, твердих домішок, а також липких речовин та волокнистих матеріалів.

Заборонено використовувати виріб у легкозаймистому або вибухонебезпечному середовищі, яке містить, наприклад, випари спирту, бензину, інсектицидів.

Не закривайте і не загороджуйте всмоктувальний та випускний отвори виробу, щоб не перешкоджати оптимальному потоку повітря.

Не сідайте на виріб та не кладіть на нього будь-які предмети.

Інформація, наведена в цьому посібнику, є чинною на момент підготування документа. У зв'язку з безперервним розвитком продукції компанія залишає за собою право в будь-який час вносити зміни до технічних характеристик, конструкції або комплектації виробу.

Ніколи не торкайтеся виробу мокрими або вологими руками;

ніколи не торкайтеся виробу, будучи босоніж.

ПЕРЕД МОНТАЖЕМ ДОДАТКОВИХ ЗОВНІШНІХ ПРИСТРОЇВ ОЗНАЙОМТЕСЯ З ВІДПОВІДНИМИ ПОСІБНИКАМИ КОРИСТУВАЧА.



**ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРІБ ПІДЛЯГАЄ ОКРЕМІЙ
УТИЛІЗАЦІЇ.**

**НЕ УТИЛІЗУЙТЕ ВИРІБ РАЗОМ ІЗ
НЕВІДСОРТОВАНИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ**

ПРИЗНАЧЕННЯ

Виріб призначений для створення повітрообміну за допомогою механічної вентиляції в приватних будинках, офісах, готелях, кафе, конференц-залах та інших побутових і громадських приміщеннях, а також рекуперації теплової енергії повітря, яке видаляється з приміщення, для підігрівання припливного очищеного повітря.

Виріб не призначений для організації вентиляції в басейнах, саунах, оранжереях, літніх садах та інших приміщеннях із підвищеним рівнем вологості.

Виріб являє собою пристрій із заощадження теплової енергії шляхом рекуперації тепла і є одним з елементів енергоощадних технологій приміщень. Виріб є комплектним і не передбачає автономної експлуатації.

Виріб розрахований на тривалу роботу без відключення від мережі електроживлення.


Виріб виготовляється згідно з ТУ У В.2.5-29.2-30637114-016:2011.

Повітря, яке переміщується, не повинне містити горючих або вибухонебезпечних сумішей, хімічно активних випарів, липких речовин, волокнистих матеріалів, крупного пилу, сажі, жирів або середовищ, які сприяють утворенню шкідливих речовин (отрута, пил, хвороботворні мікроорганізми).

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Найменування	Кількість
Припливно-витяжна установка	1 шт.
Посібник користувача	1 шт.
Дренажний патрубок	1 шт.
Пакувальний ящик	1 шт.

СТРУКТУРА УМОВНОГО ПОЗНАЧЕННЯ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Виріб повинен бути змонтований та експлуатуватися у приміщенні за температури навколишнього повітря від +1 °C до +40 °C та відносної вологості до 60 % без конденсації.

У холодних вологих приміщеннях є ймовірність обмерзання або конденсації всередині та ззовні корпусу.

Для запобігання утворенню конденсату на внутрішніх стінках установки необхідно, щоб температура поверхні корпусу була на 2–3 °C вища за температуру точки роси.

Рекомендовано експлуатувати виріб безперервно, а якщо немає потреби у вентиляції, зменшити інтенсивність роботи вентиляторів до мінімуму (20 %). Так буде забезпечено сприятливі кліматичні умови всередині приміщення та зменшиться кількість конденсату всередині установки, який може пошкодити електронні компоненти.

Ніколи не використовуйте установку для осушення, наприклад, нових будівель.

За типом захисту від ураження електричним струмом виріб належить до пристроїв класу 1 згідно з ДСТУ 12.2.007.0-75.

Тип захисту від доступу до небезпечних частин та проникнення води:

- установки, підключеної до повітропроводів, — IP22;
- двигунів установки — IP44.


Конструкція виробу постійно вдосконалюється, тому деякі моделі можуть дещо відрізнятися від описаних у цьому посібнику.

Технічні характеристики


Модель	Enave 350/351 V	Enave-T 350/351 V	Enave 350/351 VE	Enave-T 350/351 VE
Напруга живлення, В/50 (60) Гц	1~230	1~230	1~230	1~230
Максимальна потужність установки без нагрівача, Вт	210	210	210	210
Потужність нагрівача, Вт	-	-	1050	1050
Максимальна потужність установки, Вт	210	210	1260	1260
Максимальний струм установки без нагрівача, А	1,54	1,54	1,54	1,54
Струм нагрівача, А	-	-	4,66	4,66
Максимальний струм установки, А	1,54	1,54	6,2	6,2
Максимальна витрата повітря, м³/год	410	410	410	410
Рівень звукового тиску на відстані 3 м, дБА	27	27	27	27
Макс. темп. повітря, що переміщується, °C	45	45	45	45
Матеріал корпусу	EPP	EPP	EPP	EPP
Ізоляція	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Клас фільтрації витяжного фільтра	Coarse >60 %			
Клас фільтрації припливного фільтра	Coarse >60 % (option ePM1 60 %)			
Діаметр приєднуваного повітропроводу, мм	160			
Маса, кг	26	26	26	26
Ефективність рекуперації, %	92	83	92	83
Тип рекуператора	Протипотоковий			
Матеріал рекуператора	Полістирол	Ентальпійна мембрана	Полістирол	Ентальпійна мембрана
SEC class	A+	A	A+	A

Технічні характеристики				
Модель	Enave 550 V	Enave-T 550 V	Enave 550 VE	Enave-T 550 VE
Напруга живлення, В/50 (60) Гц	230	230	230	230
Максимальна потужність установки без нагрівача, Вт	347	347	347	347
Потужність вбудованого електронагрівача, Вт	-	-	1400	1400
Максимальна потужність установки, Вт	347	347	1747	1747
Максимальний струм установки без нагрівача, А	2,4	2,4	2,4	2,4
Струм вбудованого електронагрівача, А	-	-	6,21	6,21
Максимальний струм установки, А	2,4	2,4	8,61	8,61
Максимальна витрата повітря, м³/год	660	660	660	660
Рівень звукового тиску на відстані 3 м, дБА	46	46	46	46
Макс. темп. повітря, що переміщується, °C	- 25...+40	- 25...+40	- 25...+40	- 25...+40
Матеріал корпусу	EPP	EPP	EPP	EPP
Ізоляція	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Клас фільтрації витяжного фільтра	Coarse >60 %	Coarse >60 %	Coarse >60 %	Coarse >60 %
Клас фільтрації припливного фільтра	Coarse >60 % (option ePM1 60 %)	Coarse >60 % (option ePM1 60 %)	Coarse >60 % (option ePM1 60 %)	Coarse >60 % (option ePM1 60 %)
Діаметр приєднуваного повітропроводу, мм	200	200	200	200
Маса, кг	28	28	28	28
Ефективність рекуперації, %	91	80	91	80
Тип рекуператора	Протипотоковий	Протипотоковий	Протипотоковий	Протипотоковий
Матеріал рекуператора	Полістирол	Ентальпійна мембрана	Полістирол	Ентальпійна мембрана
SEC-class	A+	A	A+	A


Enave(-T) 350




Enave(-T) 351



Enave(-T) 550



БУДОВА ТА ПРИНЦИП РОБОТИ



Вигляд зі знятою сервісною панеллю

1 – припливний вентилятор, 2 – витяжний фільтр, 3 – рекуператор, 4 – блок керування, 5 – витяжний вентилятор, 6 – байпасна заслінка, 7 – припливний фільтр, 8 – датчик CO₂ (опція), 9 – датчик вологості (опція), 10 – гермоводи, 11 – дренажний патрубок, 12 – нагрівач (Enave 350/351 VE, Enave-T 350/351 VE, Enave 550 VE, Enave-T 550 VE).

A – на вулицю, B – з вулиці, C – до приміщення, D – з приміщення.

Бік обслуговування установки та зворотній бік обладнані знімними пластинами для проведення робіт із очищення або заміни фільтрів. Блок керування розташований усередині корпусу установки. Кабелі підключаються до блоку керування через гермоводи.

У процесі роботи установки через різницю температур припливного та витяжного повітря в теплообміннику утворюється конденсат, який збирається в піддоні, а звідти видаляється через дренажні патрубки.

Установки Enave-T 350/351 V, Enave-T 350/351 VE, Enave-T 550 V, Enave-T 550 VE обладнані ентальпійним рекуператором, який не потребує відведення конденсату.

Додаткове обладнання (не входить до комплекту постачання, замовляється окремо за бажанням замовника):

• датчик вологості

За допомогою датчика вологості установка автоматично підтримує заданий рівень вологості повітря у приміщенні.

При досягненні заданого рівня вологості повітря, що видаляється з приміщення, установка автоматично переходить на максимальну швидкість. У разі падіння рівня вологості нижче встановленого значення установка повертається до попереднього режиму роботи;

• датчик CO₂


Вимірює рівень концентрації вуглекислого газу в приміщенні та видає сигнал, який керує продуктивністю вентилятора.

Регулювання продуктивності вентиляції за рівнем CO₂ є ефективним способом зниження енергоспоживання будівлі.

Режими роботи установки


Рекуперація

Тепле забруднене повітря з приміщення потрапляє до установки, очищується у витяжному фільтрі, далі проходить через рекуператор і за допомогою витяжного вентилятора видаляється назовні. Чисте холодне повітря з вулиці повітропроводом потрапляє до установки, де воно очищується у припливному фільтрі. Далі повітря проходить через рекуператор і за допомогою припливного вентилятора подається до приміщення. Припливне повітря в рекуператорі нагрівається за рахунок передавання холодному повітрю з вулиці теплової енергії, яка вилучається з теплового витяжного повітря. При цьому повітряні потоки не змішуються. Рекуперація тепла забезпечує зменшення втрат теплової енергії, що веде до зменшення витрат на обігрівання приміщень холодної пори року.



Enave(-T) 350/351/550 V L


A – на вулицю, B – з вулиці, C – до приміщення, D – з приміщення.



Enave(-T) 350/351/550 V R


Без рекуперації

У режимі «Без рекуперації» байпасна заслінка відкрита, повітря з вулиці прямує в обхід рекуператора. В цей час температура вуличного повітря, яке надходить до приміщення, не змінюється.



Enave(-T) 350/351/550 V L

A – на вулицю, B – з вулиці, C – до приміщення, D – з приміщення.



Enave(-T) 350/351/550 V R

Захист від обмерзання

Загрозою обмерзання вважаються умови, коли температура витяжного повітря після рекуператора нижче $+5^{\circ}\text{C}$ та припливного перед рекуператором нижче -3°C для установок з попереднім нагріванням повітря, і коли температура витяжного повітря за рекуператором нижче $+3^{\circ}\text{C}$ для установок без попереднього нагрівання.

Для захисту рекуператора від обмерзання холодної пори року в установці передбачений режим захисту від обмерзання за показниками датчика температури. Датчик розташований у витяжному каналі після рекуператора. Режим захисту від обмерзання активується за температури витяжного повітря $+3^{\circ}\text{C}$. Після підвищення температури установка повертається до попереднього режиму.

В установках Enave(-T) 350/351/550 V A14 у разі виникнення загрози обмерзання відключається припливний вентилятор. Після підвищення температури установка повертається до попереднього режиму.

В установках Enave(-T) 350/351/550 V A21 для захисту від обмерзання існує два режими: за допомогою періодичного відключення припливного вентилятора та за допомогою електричного попереднього нагрівання повітря (або за наявності, каналного нагрівача попереднього нагрівання для Enave 350/351 V A21, Enave-T 350/351 V A21, Enave 550 V A21, Enave-T 550 V A21).


Вибір режиму та налаштування описані у посібнику користувача системи керування A21.

Увага! Режим захисту від обмерзання рекуператора за допомогою байпаса недоступний.


МОНТАЖ ТА ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Монтаж та підключення датчика вологості й датчика CO₂

Датчик вологості й датчик CO₂ не входять до комплекту постачання, замовляються окремо. Встановіть датчики на відповідні кріплення, розташовані на внутрішніх стінках корпусу установки. Потім підключіть датчики до відповідних роз'ємів.



Датчик вологості


Датчик CO₂


Монтаж установки

Для забезпечення оптимальної продуктивності установки та зменшення аеродинамічних втрат, пов'язаних із турбулентністю повітряного потоку, приєднайте пряму ділянку повітропроводу до патрубків з обох боків установки.

Мінімальна рекомендована довжина прямих ділянок:

- 1 діаметр повітропроводу з боку вхідного патрубка;
- 3 діаметри повітропроводу з боку вихідного патрубка.

Повітропроводи повинні надягатися на фланці установки до упору. Гнучкі повітропроводи необхідно жорстко фіксувати металевим черв'ячним хомутом.



За відсутності або невеликої довжини повітропроводів на одному або декількох патрубках виробу необхідно захистити внутрішні частини від сторонніх предметів.


Наприклад, встановіть решітку або інший захисний пристрій з розміром комірок не більше ніж 12,5 мм для запобігання вільному доступу до вентиляторів.

Під час монтажу установки необхідно забезпечити мінімальний доступ до неї для робіт із обслуговування або ремонту.


Виконання установки

Для зручності монтажу та забезпечення необхідних мінімальних відстаней для доступу до установки передбачено ліве та праве виконання установок.

Enave(-T) 350/351/550 V L




Enave(-T) 350/351/550 V R



A – на вулицю, B – з вулиці, C – до приміщення, D – з приміщення

Мінімальні відстані до поверхонь




Поверхня для монтажу установки повинна бути рівною. Монтаж установки на нерівній поверхні призводить до перекошування корпусу установки і може перешкоджати належній експлуатації.

Під час підбору матеріалів необхідно враховувати матеріал монтажної поверхні та вагу установки (див. технічні характеристики установки). Підбір кріпильних виробів для монтажу установки повинен проводити спеціаліст сервісної служби. Кріпильні вироби для монтажу установки не входять до комплекту постачання, замовляються окремо.


Настінний монтаж установки

Установка кріпиться до стіни за допомогою дюбелів та шурупів (не входять до комплекту постачання). Встановіть дюбелі у стіні. Закрутіть шурупи. Підвісьте установку і закріпіть знизу крізь отвори у кронштейнах.



Підлоговий монтаж установки


Поставте установку на завчасно підготовлені опори заввишки не менше ніж 150 мм для забезпечення достатнього доступу для підключення дренажного патрубку, доступу до сифона та монтажу системи відведення конденсату.




Відведення конденсату

В установках із рекуперацією тепла Enave 350/351 V, Enave 550 V необхідне відведення конденсату, яке виконується за допомогою дренажного патрубку (входить до комплекту постачання).

Для доступу до місця встановлення дренажного патрубку відкрутіть гвинти та зніміть фронтальну панель на боці обслуговування установки, зніміть кришку рекуператора та вийміть його.




Встановіть дренажний патрубок.



До патрубку необхідно під'єднати сифон.

З'єднайте патрубок, сифон і каналізаційну систему металевими, пластиковими або гумовими сполучними трубами. Схематичне зображення системи відведення конденсату показано нижче. Труби повинні мати ухил донизу не менше ніж 3°. Кожна дренажна трубка під'єднується до окремого сифона.



1 – дренажний патрубок; 2 – труба з'єднувальна; 3 – сифон; 4 – труба з'єднувальна; 5 – каналізаційна система.

Перед початком експлуатації переконайтеся, що вода проходить у систему каналізації. При використанні сифона перед початком експлуатації заповніть його водою.

Система відведення конденсату призначена для експлуатації у приміщеннях із температурою вище ніж 0 °C!

Якщо температура нижча ніж 0 °C, система відведення конденсату має бути теплоізольована та обладнана підігріванням.

Для модифікацій Enave-T 350/351 V, Enave-T 550 V відведення конденсату не потрібне.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ



БУДЬ-ЯКІ ЗМІНИ У ВНУТРІШНЬОМУ ПІДКЛЮЧЕННІ ЗАБОРОНЕНІ ТА ПРИЗВОДЯТЬ ДО ВТРАТИ ПРАВА НА ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Виріб призначений для підключення до електромережі з параметрами, вказаними в технічних характеристиках. Виріб повинен бути підключений за допомогою ізольованих провідників (кабелю, дротів).

На зовнішньому введенні повинен бути встановлений вбудований у стаціонарну мережу електроживлення автоматичний вимикач, який розриває електричне коло у разі короткого замикання або перевантаження.

Місце встановлення зовнішнього вимикача повинне забезпечувати вільний доступ для оперативного відключення виробу.

Номінальний струм автоматичного вимикача повинен бути вищий від максимального струму споживання виробу (див. розділ «Технічні характеристики» або на наліпці виробу). Рекомендовано обирати номінальний струм автоматичного вимикача зі стандартного ряду, наступний після максимального струму виробу, який підключається.


Автоматичний вимикач не входить до комплекту постачання.

При виборі перерізу дротів необхідно враховувати максимально допустимий струм навантаження, а також допустиму температуру нагрівання дроту, яка залежить від типу його ізоляції, довжини та способу прокладання.

Для підключення мережі електроживлення та зовнішніх пристроїв відкрутіть чотири пластикові гвинти на кришці блоку керування та зніміть кришку, як показано на рисунку.

Проведіть кабель живлення та кабелі для підключення пульта керування й інші через кабельні введення в блок керування і підключіть їх відповідно до схеми електричних підключень.

Схеми підключення кабелів живлення та зовнішніх пристроїв показані на рисунку нижче.




Доступ до блока керування



**ЗАБОРОНЕНО ПРОКЛАДАТИ КАБЕЛЬ ЖИВЛЕННЯ ВИРОБІВ
У БЕЗПОСЕРЕДНІЙ БЛИЗЬКОСТІ
ТА ПАРАЛЕЛЬНО З КАБЕЛЕМ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ!
ПІД ЧАС ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛЮ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ
НЕ ДОЗВОЛЕНО ЗМОТУВАТИ
ЙОГО НАДЛИШКИ КІЛЬЦЯМИ (В БУХТУ)**



Схема підключення зовнішніх пристроїв для установок із панеллю керування A14




– НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

Позначення	Найменування	Тип контакту	Дріт	Примітка
P1	Зовнішня панель керування		4 x 0,25 мм ²	
CO2*	Датчик CO ₂	NO	2 x 0,25 мм ²	
PK1*	Контакт з пульта пожежної сигналізації	NC	2 x 0,75 мм ²	Перемичку видалити
SM1*/SM2*	Зовнішні заслінки приплив/витягання		2 x 0,75 мм ²	

*Пристрій до складу виробу не входить. Комплектується за вимогою замовлення.

Схема підключення зовнішніх пристроїв для установок із панеллю керування A21



– НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

Позначення	Найменування	Тип контакту	Дріт	Примітка
SM1	Електропривод припливної заслінки	NO	2 x 0,75 мм ²	3A, 30DC/~250AC
SM2	Електропривод витяжної заслінки	NO	2 x 0,75 мм ²	3A, 30DC/~250AC
PK1	Контакт пульта пожежної сигналізації	NC	2 x 0,75 мм ²	Перемичку 43 видалити
P1	Зовнішній пульт керування		4 x 0,5 мм ²	
ENH	Канальний нагрівач (догрів)		4 x 0,5 мм ²	
CCU	Керування охолоджувачем	NO	2 x 0,75 мм ²	3A, 30DC
ENH RT2**	Датчик температури каналний		4 x 0,5 мм ²	Перемичку 23 видалити

*Напруга живлення зовнішніх заслінок SM1, SM2 обирається залежно від типу заслінок.

**Входить до складу ENH.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

УВАГА!

Усі роботи з технічного обслуговування виробу повинні виконувати фахівці сервісної служби.


Технічне обслуговування установки необхідно проводити 3–4 рази на рік. Воно включає в себе загальне очищення виробу, а також такі роботи:

1. Техобслуговування фільтрів.

Забруднені фільтри підвищують опір повітря, що призводить до зменшення подавання припливного повітря до приміщення.

Фільтри необхідно чистити в міру забруднення, але не рідше ніж 3–4 рази на рік.

Дозволено очищувати фільтри пилососом. Після дворазового очищення фільтри необхідно замінити. Щодо придбання нових фільтрів звертайтеся до продавця установки.




Для очищення або заміни фільтрів від'єднайте знімну кришку на фронтальній панелі на боці обслуговування установки. Після очищення встановіть фільтри в установку у зворотному порядку.

2. Технічне обслуговування рекуператора (1 раз на рік).

Навіть при регулярному техобслуговуванні фільтрів на рекуператорі можуть накопичуватися пилові відкладення. Для підтримання високої ефективності рекуперації необхідно регулярно очищувати рекуператор.

Для очищення рекуператора вийміть його з виробу та очистьте стиснутим повітрям або пилососом. Після цього встановіть рекуператор в установку.

Перед зняттям рекуператора відкрутіть гвинти та зніміть фронтальну панель на боці обслуговування установки. Вийміть рекуператор з виробу та очистьте стиснутим повітрям або пилососом. Після цього встановіть рекуператор в установку у зворотному порядку.



3. Техобслуговування вентиляторів (1 раз на рік).

Навіть при регулярному виконанні робіт із техобслуговування фільтрів та рекуператора у вентиляторах можуть накопичуватись пилові відкладення, що призводить до зниження продуктивності вентиляторів та зменшення припливу повітря до приміщення. Для очищення вентиляторів скористайтесь м'якою матерією, щіткою або стиснутим повітрям. Не застосовуйте для очищення воду, агресивні розчинники, гострі предмети тощо для запобігання пошкодженню крильчатки.

4. Техобслуговування повітрязабірних пристроїв припливу свіжого повітря (2 рази на рік).

Листя та інші забруднення можуть забити припливну решітку та знизити продуктивність установки і обсяг подавання припливного повітря. Перевіряйте припливну решітку двічі на рік, очищуйте в разі необхідності.

5. Техобслуговування системи повітропроводів (кожні 5 років).

Навіть при регулярному виконанні всіх вищезазначених робіт із техобслуговування виробу всередині повітропроводів можуть накопичуватись пилові відкладення, що призводить до зниження якості повітря та продуктивності установки. Технічне обслуговування повітропроводів полягає в їх періодичному чищенні або заміні.

6. Технічне обслуговування блока керування (в разі необхідності).

Блок керування розташований усередині корпусу виробу. Для доступу до блока керування відкрутіть гвинти кріплення на панелі та зніміть кришку блока керування.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема, що виникла	Ймовірні причини	Спосіб усунення
При увімкненні виробу вентилятор/вентилятори не запускається/не запускаються.	Не підключена мережа електроживлення.	Переконайтеся, що мережа електроживлення підключена правильно, в іншому разі усуньте помилку підключення.
	Заклинив двигун, забруднені лопаті.	Вимкніть установку. Усуньте причину заклинювання вентилятора. Очищуйте лопаті. Перезапустіть установку.
	Підвищене споживання електричного струму, викликане коротким замиканням в електричному колі.	Вимкніть установку. Зверніться до сервісного центру.
Холодне припливне повітря.	Витяжний фільтр засмічений.	Очищуйте або замініть витяжний фільтр.
Низька витрата повітря.	Низька встановлена швидкість вентилятора.	Встановіть вищу швидкість.
	Фільтри, вентилятори або рекуператор засмічені.	Очищуйте або замініть фільтри; очищуйте вентилятори та рекуператор.
	Елементи вентиляційної системи (повітропроводи, дифузори, жалюзі, решітки) засмічені або пошкоджені чи закриті.	Очищуйте або замініть елементи вентиляційної системи (повітропроводи, дифузори, жалюзі, решітки).
Підвищений шум, вібрація.	Засмічена крильчатка/крильчатки.	Очищуйте крильчатку/крильчатки.
	Послаблене затягнення гвинтових з'єднань вентиляторів або корпусу.	Затягніть гвинти вентиляторів або корпусу.
	Відсутність вібропоглинальних вставок на патрубках з'єднання повітропроводів.	Встановіть вібропоглинальні гумові вставки.
	Вийшов з ладу вентилятор.	Вимкніть установку. Зверніться до сервісного центру.
Витікання води (лише для установок Enave 350/351 V, Enave 550 V).	Зливна магістраль засмічена, пошкоджена або неправильно організована.	За необхідності очищуйте зливну магістраль. Перевірте нахил зливної магістралі, гідравлічний засув та наявність захисту дренажу від обмерзання.

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

- Зберігати виріб потрібно в заводській упаковці у вентилязованому приміщенні за температури від +5 °C до +40 °C та відносної вологості не вище ніж 70 %.
- Наявність у повітрі випарів та домішок, що викликають корозію і порушують ізоляцію та герметичність з'єднань, не допускається.
- Для вантажно-розвантажувальних робіт використовуйте відповідну підйомну техніку для запобігання можливим пошкодженням виробу.
- Під час вантажно-розвантажувальних робіт виконуйте вимоги переміщень для цього типу вантажів.
- Транспортувати виріб дозволяється будь-яким видом транспорту за умови захисту виробу від атмосферних опадів та механічних пошкоджень. Транспортування виробу дозволене лише в робочому положенні.
- Завантаження та розвантаження проводити без різких поштовхів та ударів.
- Перед першим увімкненням після транспортування за низьких температур виріб необхідно витримати за температури експлуатації не менше ніж 3–4 години.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник встановлює гарантійний строк виробу тривалістю 24 місяці з дати продажу виробу через роздрібну торговельну мережу за умови виконання користувачем правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації виробу.

У разі появи порушень у роботі виробу з вини виробника впродовж гарантійного строку користувач має право на безкоштовне усунення недоліків виробу шляхом проведення виробником гарантійного ремонту.

Гарантійний ремонт полягає у виконанні робіт, пов'язаних із усуненням недоліків виробу, для забезпечення можливості використання такого виробу за призначенням впродовж гарантійного строку. Усунення недоліків здійснюється шляхом заміни або ремонту комплектувальних або окремої комплектувальної виробу.

Гарантійний ремонт не включає в себе:

- періодичне технічне обслуговування;
- монтаж/демонтаж виробу;
- налаштування виробу.

Для проведення гарантійного ремонту користувач повинен надати виріб, посібник користувача з позначкою про дату продажу та розрахунковий документ, який підтверджує факт купівлі.

Модель виробу має відповідати моделі, вказаній у посібнику користувача.

3 питань гарантійного обслуговування на території України звертатися до офіційного представника виробника:

ТОВ «Вентиляційні системи», м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 1. Тел.: (044) 401-62-90, e-mail: service@vents.com.ua.

Ознайомитися з правилами пересилання для гарантійного ремонту можна на сайті:

<https://vents.ua/service-support/>.

Гарантія виробника не поширюється на нижченаведені випадки:

- ненадання користувачем виробу в комплектності, зазначеній у посібнику користувача, в тому числі демонтаж користувачем складників виробу;
- невідповідність моделі, марки виробу даним, вказаним на упаковці виробу та в посібнику користувача;
- несвоєчасне технічне обслуговування виробу;
- наявність зовнішніх пошкоджень корпусу (пошкодженнями не вважаються зовнішні зміни виробу, необхідні для його монтажу) та внутрішніх вузлів виробу;
- внесення до конструкції виробу змін або доопрацювання виробу;
- заміна або використання вузлів, деталей та складників виробу, не передбачених виробником;
- використання виробу не за призначенням;
- порушення користувачем правил монтажу виробу;
- порушення користувачем правил керування виробом;
- підключення виробу до електричної мережі з напругою, відмінною від вказаної в посібнику користувача;
- вихід виробу з ладу внаслідок стрибків напруги в електричній мережі;
- проведення користувачем самостійного ремонту виробу;
- проведення ремонту виробу особами, не уповноваженими на це виробником;
- спливання гарантійного строку виробу;
- порушення користувачем встановлених правил перевезення виробу;
- порушення користувачем правил зберігання виробу;
- вчинення третіми особами протиправних дій щодо виробу;
- вихід виробу з ладу внаслідок виникнення обставин непереборної сили (пожежа, паводок, землетрус, війна, військові дії будь-якого характеру, блокада);
- відсутність пломб, якщо наявність таких передбачена посібником користувача;
- ненадання посібника користувача з позначкою про дату продажу виробу;
- відсутність розрахункового документа, який підтверджує факт купівлі виробу.



**ДОТРИМУЙТЕСЯ ВИМОГ ЦЬОГО ПОСІБНИКА КОРИСТУВАЧА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТРИВАЛОЇ БЕЗПЕРЕБІЙНОЇ РОБОТИ ВИРОБУ**




**ГАРАНТІЙНІ ВИМОГИ КОРИСТУВАЧА РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ ПІСЛЯ НАДАННЯ НИМ
ВИРОБУ, ГАРАНТІЙНОГО ТАЛОНУ, РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА Й ПОСІБНИКА
КОРИСТУВАЧА З ПОЗНАЧКОЮ ПРО ДАТУ ПРОДАЖУ**

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Тип виробу	Припливно-витяжна установка
Модель	
Серійний номер	
Дата випуску	
Клеймо приймальника	

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДАВЦЯ


Назва магазину	
Адреса	
Телефон	
E-mail	
Дата покупки	
Виріб у повній комплектації з посібником користувача отримав, з умовами гарантії ознайомлений і погоджуюся.	
Підпис покупця	



Місце для печатки продавця

СВІДОЦТВО ПРО МОНТАЖ


Виріб _____ встановлений та підключений до електричної мережі згідно з вимогами цього посібника користувача.	
Назва фірми	
Адреса	
Телефон	
ПІБ установника	
Дата монтажу:	Підпис:
Роботи з монтажу виробу відповідають вимогам усіх застосовних місцевих і національних будівельних, електричних та технічних норм і стандартів. Зауважень до роботи виробу не маю.	
Підпис:	



Місце для печатки установника

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН


Тип виробу	Припливно-витяжна установка
Модель	
Серійний номер	
Дата випуску	
Дата купівлі	
Гарантійний термін	
Продавець	



Місце для печатки продавця



Виготовлено: ТОВ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»,
м. Боярка, вул. Соборності, 36



V279UA-02